


Legenda

- Rozvaděč
- Vypínač (řazení 1)
- Zásuvka jednoduchá 230V
- Zásuvka 400V
- Světelný/zásuvkový vývod
- Stropní/nástenné svítidlo
- Stropní LED svítidlo
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- LED svítidlo
- Zeměvodivé pospojování
- Datová dvojzásuvka
- TV/SAT Zásuvka
- Termostát
- Reproduktor rozhlas/sířena
- Kamera




Poznámka:
Pozice svítidel i všech koncových prvků elektro dle výkresů podhledů a pohledů na stěny v části Architektonicko-stavební.

Objednatel, stavebník: Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry Tel: 241 940 154 IČO: 241 580				Projektant Elektro		Pod Beránkou 21 Praha 6 Dejvice tel: 773 444 690	
ZODP. PROJEKTANT Jan Drašnar				ČKAIT 0009914		e-mail: jan.drasnar01@gmail.com	
KRESLIL Psáry				DRUH DOKUM. DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY	
Nová hasičská zbrojnice Psáry a Dolní Jirčany				EVID.ČÍSLO 22_37_1		POČET FORM. 2x A4	
D 1.4 - Elektroinstalace				DATUM 12. 2022		MĚŘÍTKO 1:75	
Elektroinstalace - 1.NP - světelné a zásuvkové okruhy				ČÍSLO KÓPIE ČÁST		Č. PŘÍL.	
				1		D4.1	
						1	

Legenda

- Rozvaděč
- Vypínač (řazení 1)
- Zásuvka jednoduchá 230V
- Zásuvka 400V
- Světelný/zásuvkový vývod
- Stropní/nástěnné svítidlo
- Stropní LED svítidlo
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- LED svítidlo
- Zemnvodivé pospojování
- Datová dvojzásuvka
- TV/SAT Zásuvka
- Termostát
- Reproduktr rozhlás/sířena
- Kamera




Poznámka:

Pozice svítidel i všech koncových prvků elektro dle výkresu podhledů a pohledů na stěny v části Architektonicko-stavební.


Objednatel, stavebník:			Projektant	
Obec Psáry			Elektro	
Pražská 137, 252 44 Psáry				
Tel: 241 940 154 IČO: 241 580			Pod Beránkou 21	
ZODP. PROJEKTANT			e-mail: jan.drasnar01@gmail.com	
KRESLIL			DRUH DOKUM.	
Kř.: Psáry			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Nová hasičská zbrojnice Psáry a Dohní Jirčany			EVID.ČÍSLO	
D 1.4 - Elektroinstalace			POČET FORM.	
OBSAH VÝKRESU			DATUM	
Elektroinstalace - 2.NP - světelné a zásuvkové okruhy			MĚŘITKO	
			ČÍSLO KÓPIE	
			ČÁST	
			Č. PŘÍL.	
			1	
			D4.1	
			2	

Legenda

- Rozvaděč
- Vypínač (řazení 1)
- Zásuvka jednoúčch 230V
- Zásuvka 400V
- Světelný/zásuvkový vývod
- Stropní/nástěnné svítidlo
- Stropní LED svítidlo
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- LED svítidlo
- LED svítidlo s pohybovým čidlem
- Zemňvodivé pospojování
- Datová dvojzásuvka
- TV/SAT Zásuvka
- Termostat
- Reproduktor rozhlasi/sítěna
- Kamera



Poznámka:
Pozice svítidel i všech koncových prvků elektro dle výkresů podhledů a pohledů na stěny v části Architektonicko-stavební.

Objednatel, stavebník:			Projektant		<div></div> <div>Pod Beránkou 21 Praha 6 Dejvice tel: 773 444 690 e-mail: jan.drasnar01@gmail.com</div>	
Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry Tel: 241 940 154 IČO: 241 580			Elektro			
ZODP. PROJEKTANT			Jan Drašnar			
KRESLIL			ČKAIT 0009914		DRUH DOKUM. DPS	
KÚ: Psáry			ČÍSLO ZAKÁZKY			
Nová hasičská zbrojnice Psáry a Dolní Jirčany			EVID.ČÍSLO 22.37.4			
			POČET FORM. 2x4			
			DATUM 12. 2022			
			MĚŘÍTKO 1:75			
			ČÍS.KOPIE ČÁST Č. PŘÍL.			
D 1.4 - Elektroinstalace						
OBSAH VÝKRESU						
Elektroinstalace - střešní okna			1 D4.1 4			


- Legenda
- Uzemnění FeZn 30x4 mm

Hromosvod AlMgSi Ø 8 mm

svod FeZn Ø 10 mm

S1


Svod číslo




Objednatel, stavebník: Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry Tel: 241 940 154 IČO: 241 580			Projektant Elektro		 Pod Beránkou 21 Praha 6 Dejvice tel: 773 444 690	
ZODP. PROJEKTANT Jan Drašnar			ČKAIT 0009914		DRUH DOKUM. DPS	
KRESLIL Psáry			ČÍSLO ZAKÁZKY		EVID.ČÍSLO 22_37_5	
Nová hasičská zbrojnice Psáry a Doiní Jirčany			POČET FORM. 2x A4		MĚŘÍTKO 1:75	
			D 1.4 - Elektroinstalace		Č. PŘÍL.	
			OBSAH VÝKRESU			
			Elektroinstalace - střešní hromosvod			
			1		D4.1	
					5	

- Uzemnění FeZn 30x4 mm
- Hromosvod AlMgSi Ø 8 mm
- svod FeZn Ø 10 mm
- S1

Svod číslo



Objednatel, stavebník: Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry Tel: 241 940 154 IČO: 241 580			Projektant Elektro		 Pod Beránkou 21 Praha 6 Dejvice tel: 773 444 690	
ZODP. PROJEKTANT Jan Drašnar			ČKAIT 0009914		DRUH DOKUM. DPS	
KRESLIL Psáry			ČÍSLO ZAKÁZKY		EVID.ČÍSLO 22_37_6	
Nová hasičská zbrojnice Psáry a Dolní Jirčany			POČET FORM.		2x A4	
			DATUM		12. 2022	
			MĚŘITKO		1:75	
			ČÍSLO KOPIE		Č. PŘÍL.	
D 1.4 - Elektroinstalace						
OBSAH VÝKRESU						
Elektroinstalace - základy zemnění			1		D4.1 6	